



## Sitzung des Technik-, Immobilien- und Umweltausschusses

am Montag, 1. März 2021

### Beratungs- und Beschlussvorlage:

**TOP: 5. - öffentlich**  
**Wasserhochbehälter Lohbauer**  
**- Beschluss**

**Drucksachen-Nr. TA-2021-ö-007**

#### Beschlussvorschlag:

Der Erstellung des neuen Wasserhochbehälters für das Baugebiet Lohbauerstraße wird zugestimmt.

#### Finanzierung:

Planansatz: 460.000 Euro


Keine überplanmäßigen Mittel notwendig.

Überplanmäßige Mittel in Höhe von € notwendig!

#### Sachverhalt:

Das Baugebiet Lohbauerstraße hat keinen ausreichenden Wasserdruck vom bestehenden Hochbehälter Felderholz. Bereits mit dem ersten Erschließungsentwurf für das Baugebiet wurde deshalb ein eigener Hochbehälter auf dem höchsten Punkt im Felderholz eingeplant. Der Behälter soll dieses Jahr gebaut werden.

Bisher wird das Baugebiet durch eine Druckerhöhungsanlage versorgt, die später den neuen Hochbehälter befüllt. Mit dem 140 m<sup>3</sup> Behälter wird die Löschwasserversorgung sichergestellt und ein Puffer geschaffen, um z.B. bei einem Stromausfall die Wasserversorgung zu gewährleisten. Das Ingenieurbüro IWA Kempten hat die Planung für den Hochbehälter als Edeltahltank mit umschließendem Holzgebäude erstellt.



Isny im Allgäu, 18.02.2021

Berthold Abt, WAV Untere Argen